

# ХОПЕР-А

## котел отопительный водогрейный стальной автоматизированный (КСВа) с автоматикой управления и безопасности РГУ2-М1

### Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hrp@nt-rt.ru](mailto:hrp@nt-rt.ru) || сайт: <https://hoper.nt-rt.ru/>



**ИРБИС**  
ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

# ХОПЕР

котел отопительный водогрейный стальной (КСВ)  
с энергонезависимой автоматикой безопасности РГУ2-М1



ISO 9001



50, 63, 80, 100 кВт

**Руководство по эксплуатации и паспорт**

КБВур07.01-50.00.000 РЭ

ТУ 25.21.12-001-67601341-2021

## **ВВЕДЕНИЕ**

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за Ваш выбор и доверие.

Ваш новый котел – продукт глубоких исследований и использования новых технологий.

Использование материалов и компонентов высокого качества делают котел очень надежным и высокоэффективным.

Наша продукция отвечает нормативам ГОСТ 20548 и ГОСТ Р 51733 и имеет соответствующие сертификаты.

Перед использованием котла внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ, ПУСКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЯ

## **ВНИМАНИЕ!**

1. В связи с постоянным совершенствованием в конструкцию котла могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве.
2. Перед включением в работу котёл заземлить.
3. Для стабильной работы котла рекомендуется установить источник бесперебойного электрического питания.
4. Перед пуском котла убедиться в отсутствии утечек природного газа в соединениях газового оборудования котла. В случае обнаружения утечек смотри п.4.8
5. Эксплуатация газовой горелки без установленного перед основным запорным органом газового фильтра запрещается.
6. Не включать котёл при отсутствии воды в котле и системе отопления.
7. Вода для заполнения системы отопления должна соответствовать требованиям п. 12 СНиП II-35-76.
8. Рекомендуемая разность температур воды между входом и выходом котла 20...25°C при максимальной тепловой нагрузке на котел. Допускается эксплуатация котла при меньшей разности температур воды между входом и выходом. Максимальная допустимая разность температур воды между входом и выходом котла 40°C, эксплуатация котла при большей разности температур не допускается, так как это может привести к большим температурным напряжениям, локальным перегревам и повреждению теплообменника котла.
9. Во избежание образования конденсата на поверхностях теплообменника котла, температура обратной воды на входе в котел должна быть не менее 60°C. Для выполнения данного требования рекомендуется организовывать частичный подмес (рециркуляцию) более горячей воды на выходе из котла в трубопровод обратной воды на входе в котел, включаемый, когда температура обратной воды из системы ниже необходимого значения. Расход воды подмеса (рециркуляции) рекомендуется выбирать не менее 1/3 общего расчетного расхода воды через котел.
10. Категорически запрещается отбор воды из системы отопления!
11. Не допускается превышение давление воды в котле более 0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>). **Установка предохранительного клапана в систему отопления обязательна (Рис.5)**

# СОДЕРЖАНИЕ

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	4
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА .....	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	6
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	7
5. УСТРОЙСТВО КОТЛА .....	8
6. УСТАНОВКА КОТЛА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	9
7. РАБОТА КОТЛА .....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .....	11
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	12
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	12
11. УТИЛИЗАЦИЯ .....	12
II. ПАСПОРТ .....	13
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ .....	13
13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВЫВАНИИ И ХРАНЕНИИ .....	13
14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....	13
15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ .....	13
16. АППАРАТУРА ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ .....	14
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	14
Приложение А КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА «ХОПЕР» .....	17
Приложение Б ОТМЕТКА О НЕИСПРАВНОСТЯХ, ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ И РЕМОНТЕ .....	18
Приложение В АКТ ПРОВЕРКИ КОТЛА .....	19

# I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1.** Котел отопительный водогрейный стальной модели «Хопер» (далее котел) предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений с принудительной циркуляцией воды в автоматическом режиме по контролю тяги, температуры котловой воды, отсутствию пламени на запальной горелке.
- 1.2.** При покупке проверьте комплектность и товарный вид котла. После продажи котла завод-изготовитель не принимает претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.
- 1.3.** Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже котла и талонов на гарантийный ремонт.
- 1.4.** Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.
- 1.5.** Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производятся эксплуатационной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции.
- 1.6.** Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производятся владельцем котла.
- 1.7.** После монтажа котла убрать заглушку под пусковой кнопкой РГУ. Проверить герметичность монтажа импульсных трубок.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

**2.1.** Внешний вид котла габаритные и присоединительные размеры приведены на Рис. 1 .

**2.2.** Котел предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542, сжиженном газе по ГОСТ 20448-90. В качестве теплоносителя используется вода, соответствующая требованиям СНиП II-35-76 п. 12. Технические характеристики котла приведены в таблице 1.

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА	ТИПОРАЗМЕР КОТЛА			
	50	63	80	100
*Номинальная теплопроизводительность, кВт	48,6	63,2	81,5	96,7
*Коэффициент полезного действия, %	88,1	88,8	90,2	91
Давление природного газа, Па (мм вод. ст.)	минимальное	900 (91,8)		
	номинальное	1274 (130)		
	максимальное	1800 (183)		
Номинальное давление сжиженного газа (min-max), Па	3000 (2500-3528)			
Расход газа при номинальной теплопроизводительности	природный, м <sup>3</sup> /ч	5,9	7,3	9,3
	сжиженный, кг/ч	4,3	5,3	6,8
		11,2		
		8,1		

\* По результатам приемочных испытаний

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА		ТИПОРАЗМЕР КОТЛА			
		50	63	80	100
Диаметр инжектора основной горелки, мм	природный газ	2,5	2,8	3,2	3,55
	сжиженный газ	1,54	1,71	1,93	2,12
Расход воды через котел не менее, м <sup>3</sup> /час		1,8	2,2	2,8	3,2
Давление воды в кotle не более, МПа		0,3			
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С		95			
Объем воды в кotle, л		43	52	60	69
Габаритные размеры, мм (см Рис. 1)	Высота	980	980	980	980
	Ширина	720	720	720	720
	Длина без дымохода (Б)	575	655	735	815
	Длина с дымоходом (А)	734	814	934	1014
Диаметр резьбы патрубков для присоединения к системе отопления		G2"			
Диаметр резьбы патрубка газопровода		G1"			
Диаметр (Д) патрубка для подсоединения дымохода, мм (см Рис. 1)		180	180	220	220
Масса нетто, не более, кг		230	270	295	330
Масса брутто, не более, кг		270	310	340	375
Разрежение за котлом, Па		от 5 до 20			
Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м <sup>3</sup>	Оксидов углерода	119			
	Оксидов азота	240			
Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла q5, % (при температуре окружающего воздуха 20 °C)		1,04	0,90	0,76	0,65
Срок службы*, лет, не менее		15			
Установленная безотказная наработка*, ч		22000			

\* Для котлов без учета горелок и средств автоматизации

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Котел поставляется с жиклером и инжекторами для работы на природном газе. Для работы котла на сжиженном газе необходимо заменить жиклер запальной горелки и инжекторы основной горелки (см.п.7.4.).

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Котел	1	
Жиклер для запальной горелки (сжиженный газ)	1	По отдельному заказу
Инжектор для основной горелки (сжиженный газ)	6	По отдельному заказу
Паспорт и руководство по эксплуатации на котел	1	
Паспорт на регулятор газовый	1	
Руководство по эксплуатации на регулятор газовый	1	
Упаковка	1	




Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры

## **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

**4.1.** Обслуживание котла разрешается лицам, ознакомившимся с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

**4.2.** Монтаж и эксплуатация котла выполняются в соответствии с руководством по эксплуатации.

**4.3.** При запуске и работе котла пуско-наладочные работы, техническое обслуживание и ремонт должны производиться работниками газового хозяйства, или работниками других организаций, имеющих разрешение (лицензию) регионального органа надзора.

**4.4.** Проектирование и монтаж системы отопления ведётся согласно типовым проектам.

**4.5.** Котёл запрещается ставить на пожароопасные строительные конструкции.

**4.6.** Пол помещения выполнить из несгораемых материалов.

**4.7.** Помещение для установки котла должно иметь вентиляцию.

1.1. Запрещается эксплуатация котла при наличии утечек природного/сжиженного газа в соединениях газового оборудования котла. При обнаружении негерметичности произвести протяжку газовых соединений согласно ГОСТ Р 58095.4-2021 п.6.4.3.

**4.8.** Запрещается работа котла с незаполненной системой отопления, или частично заполненным теплоносителем котла.

**4.9.** Запрещается прямой отбор горячей воды из системы отопления для нужд горячего водоснабжения.

**4.10.** Возможна установка в систему отопления водоподогревателя.

**4.11.** Во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время при его остановке на длительный срок необходимо слить воду из системы отопления и котла.

**4.12.** При неработающем котле краны подачи газа должны быть закрыты.


**4.13.** Во избежание отравления угарным газом шибер патрубка дымохода закрывать только при неработающем котле.

## 5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

**5.1.** Котёл представляет собой сборную конструкцию, основными элементами которого являются (см. Рис. 2): теплообменник (1), газовый коллектор (5), регулятор газовый универсальный (2).

**5.2.** Теплообменник представляет собой сварную конструкцию, состоящую из блока секций, боковых и верхних стенок.

**5.3.** Газовый коллектор включает в себя атмосферные горелки цилиндрической формы, изготовленные из нержавеющей стали, инжекторы подачи газа и штуцер для замера давления газа.



- |  |  |
|--|--|
| 1. Теплообменник                         | 12.Глазок для розжига и контроля пламени     |
| 2. Регулятор газовый универсальный       | 13.Пробка сливная                            |
| 3. Пусковая кнопка                       | 14.Рым-болт                                  |
| 4. Горелка запальная                     | 15.Указатель температуры                     |
| 5. Газовый коллектор                     | 16.Регулятор температуры                     |
| 6. Патрубок для присоединения к дымоходу | 17.Дверка                                    |
| 7. Патрубок отопления (подача)           | 18.Патрубок для присоединения к газопроводу. |
| 8. Датчик тяги                           | 19.Решетка для регулировки воздуха           |
| 9. Импульсные трубы                      | 20.Клапан предохранительный                  |
| 10.Кран газовый                          |  |
| 11.Патрубок отопления (обратка)          |  |

**Рис. 2 Устройство котла.**

## 6. УСТАНОВКА КОТЛА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


**6.1.** Монтаж котла должен проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

**6.2.** Распаковать котел.

**6.3.** Установить котел согласно Рис. 3.

**6.4.** Примерная схема присоединения котла к отопительной системе приведена на рис. 4.

**6.5.** Вода для подпитки должна удовлетворять требованиям СНиП-II-35-76 п. 12.




1. Котел;
2. Патрубок дымохода;
3. Дымовой канал;
4. Люк чистки;
5. Металлический лист.

**Рис. 3 Рекомендуемая схема установки котла**

**6.6.** Старую отопительную систему перед установкой котла тщательно промыть и заполнить систему отопления водой.

**6.7.** Каналы дымохода уплотнить по контуру асбестоглиняным раствором. На дымоходе котла установить шибер ( заводом не поставляется).

**6.8.** Резьбовые соединения патрубков отопления и газопровода уплотнить используя подмотку льна трёпанного с добавлением специальных паст, полимерную нить или анаэробный гель.



**Рис. 4 Примерная схема подключения котла к отопительной системе и ГВС с водоподогревателем**

## 7. РАБОТА КОТЛА

### 7.1. Перед включением котла в работу необходимо:

7.1.1. Убедиться в наличии тяги и отсутствия запаха газа в помещении;

7.1.2. Проветрить помещение;

### 7.2. Включение котла в работу.

7.2.1. Включить циркуляционный насос.

7.2.2. Убедиться в том, что газовый кран Рис. 2 перед горелкой закрыт.

7.2.3. Повернуть ручку регулятора температуры против часовой стрелки до упора.

7.2.4. Открыть газовый кран на опуске газопровода к котлу.

7.2.5. Поднести факел к запальной горелке через глазок и нажать на пусковую кнопку, после воспламенения запальной горелки пусковую кнопку следует удерживать в течение 60 с, пока при ее освобождении запальная горелка не будет продолжать гореть.

- 7.2.6. Открыть кран перед горелкой и убедиться в воспламенении горелки от запальника
- 7.2.7. Шибером установить разрежение за котлом от 5 до 20 Па
- 7.2.8. После включения в работу основной горелки следует проверить время срабатывания регулятора на соответствие допустимым значениям и, при необходимости, отрегулировать поворотом регулировочных гаек на датчиках пламени и тяги.
- 7.2.9. Поворотом ручки регулятора температуры, установить требуемую температуру воды, контролируя ее по указателю температуры. Не устанавливайте температуру воды более 95°C

### **7.3. Выключение котла.**

- 7.3.1. Закрыть кран перед горелкой
- 7.3.2. Закрыть кран на опуске газопровода.
- 7.3.3. Повернуть ручку регулятора температуры по часовой стрелке до упора
- 7.3.4. Выключить циркуляционный насос.

### **7.4. Перевод котла для работы на сжиженном газе/природном газе**

- 7.4.1. Заменить инжекторы основной и трубку запальной горелки на газовом коллекторе: для работы на сжиженном/природном газе установить инжекторы основной горелки согласно таблице 1. Для работы на природном газе установите трубку запальной горелки с диаметром сопла 1,0 мм, для работы на сжиженном газе диаметром 0,5 мм.
- 7.4.2. Отрегулировать входное давление газа перед котлом до номинального согласно таблице 1.
- 7.4.3. Отрегулируйте расход газа на клапане согласно таблице 1.

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

**8.1.** Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котёл в чистоте и исправном состоянии.

**8.2.** Техническое обслуживание газового оборудования котлов «Хопер» необходимо проводить два раза за каждый отопительный сезон: в начале и в конце.

**8.3.** По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,5 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого залить раствор в систему, выдержать двое суток, слить и промыть систему. Затем заново заполнить систему водой.

**8.4.** В зимнее время, при остановке котла на длительное время, во избежание размораживания системы, воду слить.

**8.5.** В конце каждого сезона чистить дымоход.

**8.6.** Периодически, в процессе эксплуатации, проверять заполнение системы отопления водой.

**8.7.** Не производить отбор воды из системы отопления.

## **9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

**9.1.** Дефекты сварных швов допускается удалять сваркой, предварительно зачистив место сварки до основного металла шлифовальной машинкой.

**9.2.** Возможные неисправности регулятора РГУ2-М1 и методы их устранения изложены в прилагаемом техническом описании и инструкции по эксплуатации на регулятор.

**9.3.** Характерные неисправности котла и методы их устранения приведены в таблице

Вид неполадок	Возможные причины	Способ устранения
При розжиге котла наблюдается течь на поддон теплообменника	Образование конденсата из-за холодной обратной воды	Прогреть систему отопления до температуры обратной воды 60 <sup>0</sup> С
Система отопления не прогревается	Плохая циркуляция воды в системе отопления. Завоздушивание системы	Пополнить систему отопления водой. Температура воды не ниже 10 <sup>0</sup> С. Проверить исправность циркуляционного насоса

## **10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

**10.1.** Упакованные котлы хранить в таре завода изготовителя, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80% и температуре воздуха от +50<sup>0</sup>С до -50<sup>0</sup>С или под навесом вертикальном положении в один ярус (по группе 8(ОЖ3) ГОСТ 15150–69).

**10.2.** Котлы в упаковке транспортируются любым видом транспорта, без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта (по группе С ГОСТ 23170-78).

**10.3.** Крепление котлов и их сборочных единиц при транспортировании, должно обеспечивать сохранность и надёжность, чтобы исключить любые возможные удары и перемещение их внутри транспортных средств.

**10.4.** Для погрузки-разгрузки котла без упаковки использовать рым-болт.

## **11. УТИЛИЗАЦИЯ**

Котёл не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы. Комплектующие котла утилизировать в соответствии с требованиями документации на комплектующие изделия.

## II. ПАСПОРТ

### 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Котел «Хопер-\_\_\_\_\_», заводской №\_\_\_\_\_ ШПЗ \_\_\_\_\_ соответствует требованиям конструкторской документации, ТУ 25.21.12-001-67601341-2021 и признан годным к эксплуатации.

Испытание на герметичность теплообменника №\_\_\_\_\_ ШПЗ \_\_\_\_\_ проведено

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Испытание газовой системы проведено:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Котел собран бригадой:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Подпись ОТК

М.П.

### 13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВЫВАНИИ И ХРАНЕНИИ

**13.1.** Котел «Хопер-\_\_\_\_\_», заводской №\_\_\_\_\_ подвергнут консервации и упаковке ГОСТ 9.014-78  
“\_\_\_\_\_” 20 г.

Условия хранения – С по ГОСТ 15150-69.

Срок защиты без переконсервации – 1 год

Упаковщик:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

**13.2.** Упакованный котёл хранить в таре завода–изготовителя в помещении или под навесом в вертикальном положении в один ярус.

### 14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Котёл «Хопер», прошел сертификацию соответствия техническому регламенту таможенного союза.

Срок действия сертификата до 10.10.2024г.

### 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел «Хопер», заводской №\_\_\_\_\_ продан магазином \_\_\_\_\_

(наименование торга)

“\_\_\_\_\_” 20 г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## **16. АППАРАТУРА ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ**

Наименование	Кол.	ГОСТ или ТУ	Паспорт и тех. описание	Примеча- ние
Регулятор газовый РГУ2-М1	1	ТУ25- 7372.002-88		В составе котла
Клапан предохранительный не- регулируемый 3/4", 3 бар, Т- 110°C	1			В составе котла

## **17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**17.1.** Завод-изготовитель гарантирует исправную работу котла в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил транспортировки эксплуатации, обслуживания и хранения. Гарантийный срок не распространяется на автоматику безопасности, на быстро изнашивающиеся элементы, а также на детали из огнеупорной керамики горелки.

**17.2.** В течение гарантийного срока устранения неисправностей производятся за счет завода-изготовителя специалистом газового хозяйства или представителем завода. О производстве ремонта должна быть сделана отметка в "Руководстве по эксплуатации" (приложение Б).

**17.3.** В случае выхода из строя в течение гарантийного срока какого-либо узла по вине завода-изготовителя на основании талона на гарантийный ремонт специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с дефектным узлом высыпается владельцем заводу по адресу: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 32.

**17.4.** При отсутствии дефектного узла или акта завод-изготовитель претензий не принимает.

**17.5.** Если в акте подтверждается, что поломка произошла по вине завода, на основании акта завод высылает владельцу исправный узел.

**17.6.** Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания котла;
- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или торгующей организацией;
- если монтаж и ремонт котла производились лицами, на то не уполномоченными.

**Приложение А**  
**КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА**  
**«ХОПЕР»**

1. Дата установки котла
  2. Адрес установки
  3. Телефон домоуправления
  4. Номер обслуживающей организации
  5. Телефон
  6. Адрес
  7. Кем произведен монтаж
  8. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла
  9. Дата пуска газа
  10. Кем произведен пуск газа и инструктаж
  11. Инструктаж прослушан правила пользования котлом освоены
  12. Подпись лица заполнившего талон
  13. Фамилия абонента
- «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_      Подпись абонента \_\_\_\_\_

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владimir (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл.почта: [hrp@nt-rt.ru](mailto:hrp@nt-rt.ru) || сайт: <https://hoper.nt-rt.ru/>